



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на околната среда и водите
РЕГИОНАЛНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ – ВЕЛИКО ТЪРНОВО

РЕШЕНИЕ № ВТ – 02 – ПР/2012 г.

за преценяване на необходимостта от извършване на оценка на въздействието върху околната среда

На основание чл.93, ал.1 и ал.5 от Закона за опазване на околната среда (ЗООС), чл.7, ал.1 и чл.8, ал.1 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда (Наредбата за ОВОС), чл.31, ал.4 и ал.6 от Закона за биологичното разнообразие (ЗБР), чл.40, ал.4 във връзка с ал.3 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на съвместимостта на планове, програми, проекти и инвестиционни предложения с предмета и целите на опазване на защитените зони (Наредбата за ОС) и представена писмена документация от възложителя по Приложение № 2 към чл.6 от Наредбата за ОВОС и по чл.10, ал.1 и 2 от Наредбата за ОС.

РЕШИХ:

да не се извършва оценка на въздействието върху околната среда за инвестиционно предложение: „**Външно електрозахранване на Базова станция 4533 Камен**”, с **местоположение:** ПИН№017027 и ще преминава през имоти с номера 019008, 019009, 000465 в землището на с. Камен, община Стражица, което няма вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване в защитени зони.

Възложител: КОСМО БЪЛГАРИЯ МОБАЙЛ ЕАД, гр. София, ж.к. Младост IV, Бизнес парк „София”, сграда 6, представлявана от Захариас Коцибос

Кратко описание на инвестиционното предложение:

Проектът, предмет на инвестиционното предложение, третира електрозахранването на базова станция №4533 за GSM оператор Глобул. За нормалното функциониране на Базова станция 4533 Камен на GSM оператора Глобул е необходимо тя да бъде захранена с електроенергия. Трасето се състои от въздушна електропроводна линия СН - 20 kV (ВЛСН) с дължина 82м, мачтов трансформаторен пост МТП 25kVA/20/0,4kV и подземна кабелна линия НН - 0,4 kV (КЛНН) с дължина 12м. Общата дължина на трасето от точката на присъединяване – желязорешетъчен стълб на ВЕП „Камен” 20kV до ел.разпределително табло на Базовата станция е 94 м. Трасето на обект „Външно електрозахранване на Базова станция на Глобул № 4533 – КЛНН (0,4kV), МТП 25 kVA 20/0,4/0,23 kV и ВЛСН (20kV)” започва от имот 019008 в землището на с. Камен, община Стражица. Оттам тръгва в северна посока до напускането на имота и преминава над имот 019009. След това минава над полски път 000465, от който навлиза в наестия имот 017027, където е ситуиран трафопоста и Базовата станция. Върху нов стоманорешетъчен стълб ще се монтира трансформаторната машина ТМ - 25 kVA/20/0,4kV.